

Numer zapytania	Z86/5/1
Tytuł zapytania	przetwornik wilgotności podgrzewany - DPK
Kupiec prowadzący:	Sułkowski, Mirosław
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-04-02 11:32:05
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-04-02 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-04-14 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-04-12 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania
Witam, poszukuję przemysłowego przetwornika wilgotności z podgrzewaczem. Wymagania: Pomiar wilgotności w przedziale 30-100% - większość czasu praca w wilgotności 95%, skrapla się para. Wymagamy podgrzewacza gdyż aplikacje bez niego się u nas nie sprawdzają. Zakres temperatur 0-80°C (gdyby oferta była jako termohigrometr) Wyjście analogowe 4-20mA Montaż w kanale, czujnik musi być na przewodach. Lub oba czujniki muszą być na przewodach w przypadku termohigrometru. Najlepiej z wyświetlaczem.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	przetwornik wilgotności podgrzewany		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Przetwornik z podgrzewaczem
3.	Sonda/sondy na przewodach

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie